



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю
355000 г. Ставрополь, ул. 8 Марта, 164. Тел. ОД /8-8652/24-52-26

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
355002 г. Ставрополь ул. Лермонтова 191 «А» тел: (88652)94-54-58

ОНД и ПР по Новоалександровскому и Красногвардейскому районам

356000 г. Новоалександровск ул. Заводская, 51 тел: (886544) 672-67, электронный адрес: novoaleks77@bk.ru

Телефон доверия: ГУ МЧС России по Ставропольскому краю - 8(8652)39-99-99

Южного регионального центра МЧС России – 8(863) 240-66-10

Предписание № 152/1/80

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному общеобразовательному учреждению «Гимназия № 1», ИНН 2615010896,

Ставропольский край, Новоалександровский район, г. Новоалександровск, ул. К. Маркса, 172

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по Новоалександровскому и Красногвардейскому районам) подполковника внутренней службы В.Н. Рак № 152 от «23» ноября 2017 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14.00 час 07.12.2017 г. по 16.00 час 07.12.2017 г. проведена плановая проверка государственным инспектором Новоалександровского и Красногвардейского районов Ставропольского края по пожарному надзору капитаном внутренней службы Воробьевым Олегом Сергеевичем Муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1», ИНН 2615010896, Ставропольский край, Новоалександровский район, г. Новоалександровск, ул. К. Маркса, 172

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» Сенициной Ольгой Викторовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препи-сания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Автоматическая установка пожарной сигнализации не содержится в исправном (работоспособном) состоянии.	ППР в РФ п. 61.	21.05.2018	
2	Не разработана инструкция по действиям персонала по эвакуации людей при пожаре.	ППР в РФ п. 12.	21.05.2018	
3	Не разработана программа первичного противопожарного инструктажа.	НПБ 645-07 п. 18.	21.05.2018	
4	Не обеспечено наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на	ППР в РФ п. 38.	21.05.2018	

	50 эвакуирующихся.			
5	Допущена эксплуатация электрических светильников со снятыми рассеивателями (плафонами).	ППР в РФ п. 42.	21.05.2018	
6	Отсутствуют двери лестничных клеток, оборудованные устройствами для самозакрывания.	СП. 1.13130.2009 п. 4.2.7.	21.05.2018	
7	Настенные речевые оповещатели не расположены таким образом, чтобы расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм.	СП. 3.13130.2009 п. 4.4.	21.05.2018	
8	Лестница в галерее не оборудована перилами высотой не менее 1,2 метра.	СП. 1.13130.2009 п. 4.3.4.	21.05.2018	
9	Перепады высот пола в галерее не оборудованы пандусами с уклоном не более 1:6.	СП. 1.13130.2009 п. 4.3.4.	21.05.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Новоалександровского и Красногвардейского районов
Ставропольского края по пожарному надзору
капитан внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, (подпись))

«07» декабря 2017 г.



О.С. Воробьев

Предписание для исполнения получил(а):

директор Муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» Синицина Ольга
Викторовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«07» декабря 2017 г.
